



ПРИМЕЧАНИЕ

Вид прокладки - бесканальная.
 Изоляция тепловой сети - ППУ-П. Изоляция стыков трубопроводов - термоусадочными муфтами.
 Дренаж системы и камеры УТ-4 осуществить в сбросной колодец СБК-1 закрытым выпуском с последующим выводом в канализацию.

Теплоснабжение г. Всеволожск				-ТС		
Нач. УКС и ПТК	Коваленко	<i>[Signature]</i>	08.11.18.	Наружные тепловые сети	Лист 1	
Нач. ПТК	Корниевская	<i>[Signature]</i>	08.11.18.	Ремонт тепловой сети от УТ-3 по адресу: ул. Вокка, 1 до УТ-6 по адресу: ул. Вокка, 3	Листов 1	
Исп.	Подгорская	<i>[Signature]</i>	08.11.18.			
Пров.	Соловьев	<i>[Signature]</i>	08.11.18.			
					ОАО "Всеволожские тепловые сети"	
					2018 г.	