



ПРИМЕЧАНИЕ

Вид прокладки - бесканальная
Изоляция тепловой сети - ППУ-П. Изоляция стыков трубопроводов - термоусаживающимися муфтами.
Теплофикационные камеры УТ-5, УТ-6 - существующие с заменой запорной и спускной арматуры.

				Теплоснабжение г. Всеволожск		-ТС
				Наружные тепловые сети		Лист 1
Нач. УКС и ПТК	Коваленко	<i>[Signature]</i>	15.11.18	Ремонт тепловой сети от УТ-5 до УТ-6 по Южному шоссе		ОАО "Всеволожские тепловые сети"
Нач. ПТК	Корниевская	<i>[Signature]</i>	15.11.18	мкр. Южный, г. Всеволожск		
Исп.	Подгорская	<i>[Signature]</i>	15.11.18			
Пров.	Соловьев	<i>[Signature]</i>	15.11.18			
						2018 г.